

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
NA STRONĘ INTERNETOWĄ**

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579), informuję, iż Zamawiający:

Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: *zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A* (zamówienie nr 12/pn/2018).

Poniżej podaję uzasadnienie faktyczne i prawne.

Postępowanie niniejsze podlega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 1 pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu wszystkie oferty zostały odrzucone zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy jako oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie nie było możliwe uznanie zaistniałych niezgodności jako innych omyłek w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy.

Oferta nr 1 - Zechik Sp. z o.o. ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów

Parametry zaoferowanego przez Wykonawcę systemu klimatyzacji Toshiba nie odpowiadają treści SIWZ, a konkretnie treści PFU w zakresie:

- 1) wymaganego hałasu urządzeń – poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych – niezgodność dotyczy I biegu: zaoferowano 29dB; w PFU dopuszczalne 24-28dB oraz III biegu: zaoferowano 37dB; w PFU dopuszczalne nie więcej niż 35dB – por. wymóg określony w pkt 1.1.5. PFU; odchyły od wartości ciśnienia akustycznego potwierdzają wyjaśnienia udzielone przez Wykonawcę.
- 2) wagi jednostki wewnętrznej – waga wymagana zgodnie z pkt 2.3.2.5. PFU wynosi 16 kg, waga zaoferowanej jednostki to 17 kg. Niniejsze wynika również z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę (karta katalogowa).



Oferta nr 2 - AIRCO Sp. z o.o. ul. Oficerska 4, 43-143 Łędziny

W związku z faktem, iż Wykonawca nie złożył wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 pzp, oceny zaofertowanego modelu jednostki zewnętrznej dokonano z wykorzystaniem powszechnie dostępnych informacji (karty katalogowe), z których wynika, iż dla zaofertowanej jednostki zewnętrznej Daikin RXYQ14T producent wyspecyfikował dwa modele jednostek wewnętrznych do montażu w suficie typu Armstrong z czterokierunkowym bądź obwodowym nawiewem. Pierwszy z nich Daikin FXZQ nie posiada wymaganej funkcji samooczyszczenia (por. wymóg określony w pkt 1.1.6. PFU); drugi Daikin FXFQ nie spełnia parametru wagi jednostki wewnętrznej - waga wymagana zgodnie z pkt 2.3.2.5. PFU wynosi 16 kg, waga ww. modelu konfigurowanego z oferowaną jednostką zewnętrzną wynosi 19 kg. Niniejsze wskazuje, iż zaofertowany przez Wykonawcę system klimatyzacji Daikin RXYQ14T nie odpowiada treści SIWZ, a konkretnie treści PFU niezależnie od oferowanego modelu jednostki wewnętrznej.

Oferta nr 3 – Mabapa - Firma Producyjno-Usługowo-Handlowa Piotr Chudoba ul. Daszyńskiego 427, 44-151 Gliwice

Parametr zaofertowanego przez Wykonawcę systemu klimatyzacji Daikin nie odpowiada treści SIWZ, a konkretnie treści PFU w zakresie:

- funkcji samooczyszczenia - zaofertowany model nie posiada wymaganej funkcji (por. wymóg określony w pkt 1.1.6. PFU). Niniejsze wynika również z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę.

Oferta nr 4 - Air Engineering Sp. z o.o. ul. Krakowska 50, 32-083 Balice

Parametry zaofertowanego przez Wykonawcę systemu klimatyzacji Daikin nie odpowiadają treści SIWZ, a konkretnie treści PFU w zakresie:

- 1) funkcji samooczyszczenia - zaofertowany model FXZQ nie posiada wymaganej funkcji (por. wymóg określony w pkt 1.1.6. PFU). Niniejsze wynika również z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę.
- 2) całkowitej mocy chłodniczej i grzewczej - zaofertowane przez Wykonawcę jednostki zewnętrzne - co Wykonawca stwierdził w udzielonych wyjaśnieniach - nie spełniają wymaganej całkowitej mocy chłodniczej: oferowana 33,5kW; wymagana min. 40kW (por. pkt 2.3.2.5. PFU) oraz mocy grzewczej: oferowana moc grzewcza maksymalna 37,5kW; wymagane min. 40kW (por. pkt 2.3.2.5. PFU).

Zobowiązanie Dyrektora
Śląskiego Ośrodka Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Zdzisław EKSTORA
DS. EKONOMII I FINANSOWYCH

.....
Ewa Kabza
/podpis Zamawiającego/

p.o. KIEROWNIKA
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Ośrodka Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Katarzyna Kliś

RADCA PRAWNY
2

Bartosz Kania