

znak: WAG-II.261.21.2016
WAG-II.W.182.KK.2016

Katowice, dnia 5 maja 2016 r.

DO
WYKONAWCÓW

dotyczy: zamówienie nr 6/pn/2016 – dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww. zasilacza

W związku z art. 38 odpowiednio ust.2 oraz ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015.2164), przekazuję Wykonawcom treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.05.2016 r. oraz dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym przetargu.

Zapytania wpłynęły do Zamawiającego po upływie terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust.1 ustawy; niemniej jednak w związku z art. 38 ust.1a ustawy Zamawiający zamierza udzielić wyjaśnień.

Z uwagi na liczbę zapytań (14) oraz czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi, niniejszym pismem informuje się Wykonawców o treści zapytań, przedłużając jednocześnie termin składania ofert **do dnia 13.05.2016 r. do godz. 11.00**. Otwarcie w tym samym dniu o godz. 11.30.

W związku z powyższym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu składania/otwarcia ofert ulega pkt X lit. D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Odpowiedzi (wyjaśnienia) na zapytania zostaną udzielone odrębnym pismem, bez zbędnej zwłoki.

Poniżej treść zapytań:

„Pytanie 1

Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 6,7,9

Działając w interesie Zamawiającego wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących wymaganej mocy z pozornej wyrażonej w kVA na moc czynną wyrażoną w kW (w wymaganiach określonych w pkt 6, 7 i 9). Zwracamy uwagę, iż wszystkie nowe serwery jak również pozostały



www.nfz.gov.pl

sprzęt teleinformatyczny muszą zgodnie z wymogami EU być wyposażone w układy korekcji współczynnika mocy (PFC) zapewniające wartość PF bliską 1 stąd potrzeba określenia dopuszczalnej mocy czynnej, a nie pozornej.

Pytanie 2

Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej mocy czynnej obciążenia dla której Zamawiający określił minimalny czas autonomii. Bateria akumulatorów wymiarowana jest z uwzględnieniem wyłącznie mocy czynnej, wobec czego podawanie mocy pozornej prowadzi do niejednoznaczności w interpretacji wymagania.

Pytanie 3

Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 7

Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 7 z Max. 60kVA na Min. 60kW. Zamawiający wymagając możliwości rozbudowy mocy systemu UPS w przyszłości nie powinien ograniczać parametru maksymalnego.

Pytanie 4

Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie zakładanej przez Zamawiającego maksymalnej planowanej mocy systemu UPS do rozbudowy.

Pytanie 5

Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o informację czy w przypadku wykorzystania istniejącego zewnętrznego przełącznika obejściowego Zamawiający wymaga zapewnienia komunikacji z nowym UPS. W naszej opinii komunikacja jest niezbędna w celu zapewnienia ochrony przed niewłaściwymi czynnościami łączeniowymi mogącymi spowodować uszkodzenia UPS i/lub przerwę w ciągłości zasilania serwerowni.

Pytanie 6

Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie wymiarów pomieszczenia lub przesłanie rzutu pomieszczenia w skali.

Pytanie 7

Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o udostępnienie rzutu pomieszczenia z lokalizacją jednostek chłodzących SPLIT.

Pytanie 8

Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejących kabli typu YKY, które w razie pożaru emitują szkodliwe dla zdrowia substancje chloropochodne. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami w obiektach użyteczności publicznej powinny być stosowane wyłącznie kable bezhalogenowe.

Pytanie 9

Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 13



Prosimy o podanie typu kabla do wyłącznika pożarowego (EPO).

Pytanie 10

Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o doprecyzowanie wymagań związanych z próbami obciążeniowymi UPS:

- a. określenie mocy czynnej obciążenia w miejsce pozornej (sugerowane 20kW)
- b. potwierdzenie, że Zamawiający zaplanował przerwę w działaniu serwerowni lub zasilanie serwerów z obejścia minimum do końca dnia w poniedziałek następujący bezpośrednio po sobocie, kiedy będzie możliwe wyłączenie istniejącego zasilacza UPS oraz instalacja nowego UPS. Wymagany 48 godzinny ruch próbny z obciążeniem sztucznym zakończy się najwcześniej w poniedziałek późnym wieczorem.

Pytanie 11

Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o udostępnienie schematu elektrycznego rozdzielnic TGS z aktualnymi wartościami/nastawami zabezpieczeń oraz typami aparatów zabezpieczających.

Pytanie 12

Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie urządzeń o głębokości do 1100 mm. Biorąc pod uwagę wielkość pomieszczenia różnica 10cm nie jest wielkością krytyczną i ograniczającą funkcjonalność.

Pytanie 13

Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 14

Zamawiający powołując się na normę PN-EN62040 nie określił wymaganej klasy urządzenia UPS objętego postępowaniem. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika pośrednio klasa VFI-SS-111. Prosimy o potwierdzenie.

Pytanie 14

SIWZ – pkt. V. 1 a) – Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Czy Zamawiający dopuści legitymowanie się wieloma dostawami zasilaczy wraz z ich instalacją, których łączna wartość będzie nie mniejsza niż 400 000,00 zł brutto?

Zwracamy uwagę, iż wymóg sformułowany przez Zamawiającego jest zbyt restrykcyjny i istotnie utrudnia złożenie oferty, pomimo posiadania przez Wykonawcę znaczącego doświadczenia w realizacji dostaw i instalacji zasilaczy UPS.”

Z poważaniem

NACZELNIK

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Marian Ziółko

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Ewa Kabza

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Tomasz Ślęczkowski