

znak: WAG-II.261.³⁷.2018
WAG-II.W³⁴⁷.MR.2018

Katowice, dnia 17 lipca 2018 r.

WYKONAWCY

dotyczy: modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A (zaprojektowanie i wykonanie) – zamówienie nr 12/pn/2018

W oparciu o art.38 ust.2 w zw. z ust.1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579), zwanej w skrócie „pzp”, przekazuję treść wniosku Wykonawcy, jaki wpłynął do Zamawiającego w dniu 16.07.2018 r. (e-mail) oraz udzielam odpowiedzi (wyjaśnień).

Wniosek wpłynął przed upływem terminu, o którym mowa w art.38 ust.1 pzp.

Zapytanie: (treść oryginalna)

„zwracamy się zapytaniem do przetargu 12/pn/2018 na zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji budynku NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha

W załączonej dokumentacji programu funkcjonalno użytkowego zamieszczono opis dotyczące urządzeń "Jednostki wewnętrzne typu kasety między stropowe z napływem powietrza 4-kierunkowym lub obwodowym z funkcją samoczyszczenia, maksymalna wysokość 22-28cm*..."

Funkcję samooczyszczenia paneli posiada tylko jeden dostawca na rynku. W naszej opinii projektowanie systemu z góry narzuconego producenta mija się z zasadą swobodnego projektowania a tym samym uniemożliwia dokonania jakiegokolwiek własnego wyboru.

Czy Inwestor wymaga zastosowanie takich paneli samoczyszczących??"



www.nfz.gdy.pl

Odpowiedzi (wyjaśnienia):

Opis systemu zawarty w ww. opracowaniu nie narzuca producenta. Co najmniej 3 firmy posiadają w ofercie kasety z funkcją samoczyszczenia: Daikin, Gree i Toshiba. Daikin posiada funkcję samoczyszczenia panelu poprzez specjalny filtr zbierający raz dziennie kurz przechowywany w jednostce wewnętrznej, który usuwa się zwykłym odkurzaczem, Gree ma funkcję samoczyszczenia parownika, a Toshiba ma funkcję samoczyszczenia i jony srebra dla zapobiegania pleśni na pokrywie spustowej. Zamawiający żądając jednostek wewnętrznych wyposażonych w funkcję samooczyszczenia nie narzuca technologii samooczyszczania, a jedynie pragnie zapewnić jak najlepsze warunki higieniczne w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach.

Udzielone wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani SIWZ; nie wymagają również przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Ewa Kabza

W zastępstwie KIEROWNIKA
Biura Zarządzania
Zadaniemi Publicznych
Zadaniemi Publicznych
Biura Zarządzania
Zadaniemi Publicznych
w Katowicach
Kierownik
Zadaniemi Publicznych

18.07.18

Parzyka