

znak: WAG-II.261.17.2017  
WAG-II.W.159.MP.2017

Katowice, dnia 13 kwietnia 2017 r.

**DO**  
**WYKONAWCÓW**

dotyczy: zamówienie nr 5/pn/2017 – robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29

W nawiązaniu do wyjaśnień SIWZ z dnia 12 kwietnia 2017 r., informuję, iż w odpowiedzi na jedno z pytań dot. podstawy prawnej określającej klasę efektywności energetycznej agregatów skraplających i VRV wystąpiła omyłka pisarska, w związku z czym podaję prawidłową treść odpowiedzi:

**Odpowiedź (wyjaśnienie):**

Po analizie dokonanej przez Zamawiającego zmianie ulega pkt XIII SIWZ w zakresie dotyczącym podkryteriów w IV kryterium oceny ofert: Klasa energetyczna urządzeń – waga 10%.

Wprowadza się następujący opis podkryteriów odwołujący się do wskaźnika EER lub SEER, rezygnując z pokryterium dot. centrali nawiewno-wywiewnej (CNW1):

**„IV.A. Agregat skraplający (KZ3) chłodnicy centrali CNW1:**

Klasa efektywności energetycznej A++ ( $3,91 \leq EER < 4,10$ ) - 15,00 pkt

Klasa efektywności energetycznej A+++ ( $EER \geq 4,10$ ) - 30,00 pkt

**IV.B. Jednostka zewnętrzna (KZ1) klimatyzacji VRF (dotyczy klasy energetycznej przy chłodzeniu):**

Klasa efektywności energetycznej A++ ( $6,38 \leq SEER < 8,50$ ) - 15,00 pkt

Klasa efektywności energetycznej A+++ ( $SEER \geq 8,50$ ) - 30,00 pkt

**IV.C. Jednostka zewnętrzna (KZ2) klimatyzacji SPLIT (dotyczy klasy energetycznej przy chłodzeniu):**

Klasa efektywności energetycznej A ( $5,35 \leq SEER < 5,60$ ) - 10,00 pkt

Klasa efektywności energetycznej A+ ( $5,60 \leq SEER < 6,10$ ) - 20,00 pkt




Klasa efektywności energetycznej A++ ( $6,10 \leq \text{SEER} < 8,50$ ) - 30,00 pkt

Klasa efektywności energetycznej A+++ ( $\text{SEER} \geq 8,50$ ) - 40,00 pkt


Jednocześnie stwierdzamy zaistnienie tej samej omyłki pisarskiej w formularzu opis przedmiotu zamówienia „str.3 po zmianie”.

Zmiany wprowadzone do treści SIWZ w toku niniejszego postępowania Wykonawca winien uwzględnić przygotowując i składając ofertę, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

  
Dyrektor  
Śląskiego Centrum Rozwoju Regionalnego  
Narodowego Funduszu Rozwoju w Katowicach  
Jerzy Stafranowicz  
- 1 -

20

  
Dział Inwestycji i Zamówień Specjalnych  
Śląskiego Centrum Rozwoju Regionalnego  
Narodowego Funduszu Rozwoju w Katowicach  
Tomasz Ślęczkowski