

znak: WAG-II.261.17.2017
WAG-II.W.1521.KK.2017

Katowice, dnia 12 kwietnia 2017 r.

DO
WYKONAWCÓW

dotyczy: zamówienie nr 5/pn/2017 – robota budowlana - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29

W oparciu o art.38 ust.2 w zw. z ust.1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015.2164 ze zm.), zwanej w skrócie „pzp”, przekazuję treść wniosku jednego z Wykonawców, jaki wpłynął do Zamawiającego w dniu 10.04.2017 r. (e-mail) oraz udzielam odpowiedzi (wyjaśnień). Wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art.38 ust.1 pzp.

Zapytanie:

„Producenci nie podają klasy efektywności agregatów skraplających do central wentylacyjnych, podają jedynie wskaźniki EER i COP. Proszę o podanie podstawy prawnej (rozporządzenie, dyrektywa) które by określało klasę efektywności energetycznej agregatów skraplających i VRV.”

Odpowiedź (wyjaśnienie):

Po analizie dokonanej przez Zamawiającego zmianie ulega pkt XIII SIWZ w zakresie dotyczącym podkryteriów w IV kryterium oceny ofert: Klasa energetyczna urządzeń – waga 10%.

Wprowadza się następujący opis podkryteriów odwołujący się do wskaźnika EER lub SEER, rezygnując z pokryterium dot. centrali nawiewno-wywiewnej (CNW1):

„IV.A. Agregat skraplający (KZ3) chłodnicy centrali CNW1:

Klasa efektywności energetycznej A++ ($3,91 \leq EER < 4,10$) - 15,00 pkt

Klasa efektywności energetycznej A+++ ($EER \geq 4,10$) - 30,00 pkt

IV.B. Jednostka zewnętrzna (KZ1) klimatyzacji VRF (dotyczy klasy energetycznej przy chłodzeniu):

Klasa efektywności energetycznej A++ ($6,38 \leq SEER < 8,50$) - 15,00 pkt

Centr
www.nfz.gov.pl

Klasa efektywności energetycznej A+++ (SEER \geq 8,50) - 30,00 pkt

IV.C. Jednostka zewnętrzna (KZ2) klimatyzacji SPLIT (dotyczy klasy energetycznej przy chłodzeniu):

Klasa efektywności energetycznej A ($5,35 \leq \text{SEER} < 5,60$) - 10,00 pkt

Klasa efektywności energetycznej A+ ($5,60 \leq \text{SEER} < 6,10$) - 20,00 pkt

Klasa efektywności energetycznej A++ ($6,10 \leq \text{SEER} < 8,50$) - 30,00 pkt

Klasa efektywności energetycznej A+++ (SEER \geq 8,50) - 40,00 pkt

»Wykonawca w formularzu opis przedmiotu zamówienia winien podać klasę energetyczną (tj. klasę efektywności energetycznej) oferowanych urządzeń, tj. agregatu skraplającego (KZ3) chłodnicy centrali CNW1, jednostki zewnętrznej (KZ1) klimatyzacji VRF (dotyczy klasy energetycznej przy chłodzeniu) oraz jednostki zewnętrznej (KZ2) klimatyzacji SPLIT (dotyczy klasy energetycznej przy chłodzeniu).

Niewskazanie klasy energetycznej bądź niejednoznaczne wskazanie klasy energetycznej dla danego urządzenia spowoduje, iż oferta w danym podkryterium otrzyma 0,00 pkt.

»Maksymalnie w kryterium IV oferta może otrzymać 100,00 pkt (suma punktów uzyskanych w podkryteriach IV.A.-IV.C.).

»Jeżeli każda z ofert uzyska w kryterium IV łącznie taką samą liczbę (sumę) punktów, przyjmuje się, iż każda z nich jako najkorzystniejsza otrzymuje 100,00 pkt.

»Jeżeli żadna z ofert po zsumowaniu punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach nie uzyska łącznie 100,00 pkt, przyjmuje się, iż oferta z najwyższą liczbą (sumą) uzyskanych punktów otrzyma 100,00 pkt, zaś pozostałe oferty z niższą punktacją zostaną przeliczone proporcjonalnie.

»Liczba punktów otrzymana przez ofertę w kryterium IV zostanie przeliczona przez wagę kryterium, tj. 10%.”

W konsekwencji zmianie ulega treść pkt VII formularza opis przedmiotu zamówienia – po uwzględnieniu zmian liczba stron formularza ulega skróceniu do trzech; stronę numer 3 oznaczoną „po zmianie” załącza się do niniejszego pisma.

Zmiany wynikające z niniejszego pisma wprowadza się na podstawie art. 38 ust.4 pzp.

Zmiany te nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Ponadto, w celach porządkowych wyjaśnia się, iż automatyczna numeracja punktów w formularzu oferty spowodowała, iż cenę oferty Wykonawca podaje de facto w punkcie oznaczonym jako 2 (nie 1); oferowany termin wykonania zamówienia Wykonawca podaje w punkcie oznaczonym jako 3 (nie 2), zaś oferowany czas reakcji w punkcie oznaczonym jako 5 (nie 4).

Zmiany wprowadzone do treści SIWZ w toku niniejszego postępowania Wykonawca winien uwzględnić przygotowując i składając ofertę.

RADCA PRAWNY

Bartosz Kania

KIEROWNIK

Działu Inwestycji i Zarządców Publicznych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Katowicach

Tomasz Słonekowski

Z poważaniem Dyrektora

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Katowicach
Dariusz Kaczmarek
D.S. SŁUŻB MUNDUROWYCH
I ŚWIADCZENIOBIORCÓW

Dariusz Kaczmarek
12. 04. 2017

VI. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zależności od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcę, czy podwykonawcę) przedłoży Zamawiającemu (jednej z osób wskazanych w §5 ust.3 umowy) oświadczenie, iż osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia (umowy) czynności, co do których przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy w całym okresie realizacji umowy. Oświadczenie winno zawierać również wykaz osób (imię i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynności.

Przez czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie się wszystkie czynności fizyczne (prace budowlane, prace instalacyjne w zakresie wentylacji, prace instalacyjne w zakresie klimatyzacji, prace elektryczne) opisane w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wykonywane bezpośrednio przez pracowników fizycznych uczestniczących po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robót budowlanych (usług) objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem dostaw.

Niniejszy obowiązek nie dotyczy zatem czynności wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robót bądź innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a także nie obejmuje przypadków osobistego świadczenia przez przedsiębiorcę prowadzącego 1-osobową działalność gospodarczą.

VII. Poniżej Wykonawca podaje **klasę energetyczną** oferowanych urządzeń:*

*należy wskazać klasę energetyczną (tj. klasę efektywności energetycznej) każdego z niżej wymienionych urządzeń (ppkt 1 – ppkt 3) poprzez wybranie jednej z możliwości, tj. poprzez zaznaczenie (wybór) w każdym z podpunktów jednego okienka.

Niewskazanie klasy energetycznej bądź niejednoznaczne wskazanie klasy energetycznej dla danego urządzenia spowoduje, iż oferta w danym podkryterium (w IV kryterium oceny ofert) otrzyma 0,00 pkt.

1) **Agregat skraplający (KZ3) chłodnicy centrali CNW1:**

Klasa efektywności energetycznej A++ ($3,91 \leq EER < 4,10$)

Klasa efektywności energetycznej A+++ ($EER \geq 4,10$)

2) **Jednostka zewnętrzna (KZ1) klimatyzacji VRF (dotyczy klasy energetycznej przy chłodzeniu):**

Klasa efektywności energetycznej A++ ($6,38 \leq SEER < 8,50$)

Klasa efektywności energetycznej A+++ ($SEER \geq 8,50$)

3) **Jednostka zewnętrzna (KZ2) klimatyzacji SPLIT (dotyczy klasy energetycznej przy chłodzeniu):**

Klasa efektywności energetycznej A ($5,35 \leq SEER < 5,60$)

Klasa efektywności energetycznej A+ ($5,60 \leq SEER < 6,10$)

Klasa efektywności energetycznej A++ ($6,10 \leq SEER < 8,50$)

Klasa efektywności energetycznej A+++ ($SEER \geq 8,50$)

Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

.....,

Data podpis/y,