

znak: WAG-II.261.131.2019  
WAG-II.WM110EAd.2019

Katowice, dnia 23. października 2019 r.

**DO**  
**WYKONAWCÓW**

dotyczy: zamówienie nr 15/pn/2019 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „pzp”, przekazuję Państwu treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ - zapytań do SIWZ, jakie wpłynęły w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielam wyjaśnień (odpowiedzi). Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ został złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 38 ust.1 pzp.

Zmiany treści SIWZ wynikającej z udzielonych wyjaśnień dokonuje się w oparciu o art. 38 ust.4 pzp.

**Zapytanie 1:**

Prosimy o przesłanie przekrojów pomieszczeń objętych gaszeniem lub przynajmniej podanie wysokości pomieszczeń (strop-strop) oraz wysokości podłogi technicznej oraz wysokości sufitu podwieszanego (o ile istnieją).

**Odpowiedź:**

Wysokość pomieszczeń objętych gaszeniem przedstawia się następująco:

- a) pomieszczenie administratorów: wysokość pomieszczenia wynosi około 3,07 m;
- b) pomieszczenie serwerowni:
  - wysokość mierzona od podłogi technicznej do sufitu typu Armstrong wynosi około 2,7 m;
  - wysokość mierzona od stropu do podłogi technicznej wynosi około 0,4 m;
  - wysokość mierzona od sufitu typu Armstrong do stropu nad serwerownią wynosi około 0,6 m.

Opisane powyżej pomieszczenia obrazuje rysunek składający się na PFU – strona nr 11 PFU.

**Zapytanie 2:**

Prosimy o przesłanie załącznika do PFU (rysunki) w formie czytelnej. Drobne napisy na rysunku nie są czytelne.

**Odpowiedź:**

W związku z zapytaniem Zamawiający ponownie zamieszcza na stronie internetowej Oddziału składające się na PFU rysunki, tj. rysunek ze strony 11 oraz rysunek ze strony 12 PFU (wersja Pdf powiększona).

**Zapytanie 3:**

Czy Zamawiający wymaga wykonania jednego systemu gaśniczego gaszącego oba pomieszczenia jednocześnie czy dwa niezależne systemy gaszenia po jednym dla każdego z pomieszczeń (istotna różnica kosztowa).

**Odpowiedź:**

Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga jednego systemu gaśniczego. W szczególności wskazuje na powyższe rysunek (strona 11 PFU), który przedstawia dwa pomieszczenia objęte przedmiotowym zamówieniem i jeden system gaśniczy.

**Zapytanie 4:**

Zgodnie z PFU należy zapewnić 24 miesiące gwarancji wraz z przeglądami natomiast zgodnie z SIWZ 36 miesięcy gwarancji z przeglądami. Która gwarancja obowiązuje?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt III pkt 5 SIWZ *Wykonawca winien udzielić 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (...), na warunkach określonych we wzorze umowy.*

Zgodnie z pkt III pkt 1 (Uwaga!) SIWZ, *w przypadku sprzeczności, różnic merytorycznych pomiędzy treścią PFU a treścią pozostałej części SIWZ, przesądzają zapisy pozostałej części SIWZ. Wykonawca winien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu w trybie art. 38 pzp wszelkie wątpliwości odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, w tym do PFU, w szczególności wszelkie dostrzeżone błędy, wewnętrzne sprzeczności, niezgodności, czy niekonsekwencje.*

Niniejszym Zamawiający potwierdza, iż - w związku z cyt. wyżej zdaniem pierwszym z pkt III pkt 1 SIWZ - zapisy pozostałej części SIWZ, w tym wzoru umowy, dotyczące gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia należy traktować jako właściwe w tym zakresie; ponadto należy je uznać jako precyzujące zapisy PFU, w którym okres gwarancji określono jako co najmniej 24 miesiące.

**Zapytanie 5:**

Zgodnie z opisem PFU pkt 1.3 "Instalacja jest użytkowana od kilkunastu lat (2001/2002r). Z uwagi na jej znaczne wyeksploatowanie, zmiany w przepisach i pojawienie się na rynku nowoczesnych, ekologicznych środków gaśniczych Zamawiający podjął decyzję o generalnej

modernizacji systemu gaszenia." oraz pkt. 1.4 "Wymagane jest zastosowanie środka gaśniczego należącego do grupy F-Gazów węglowodory lub charakteryzującego się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środowiska gaśniczego."

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje systemu gaśniczego w oparciu o tzw. „gazy chemiczne” (np. HFC-227ea, HFC-236fa lub FK-5-1-12), natomiast odnowienie instalacji w oparciu o gazy obojętne (IG-55, IG-100, IG-541, IG-01) jest wykluczone.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga instalacji nowego systemu gaśniczego, nie zaś odnowienia instalacji w oparciu o gazy obojętne, co potwierdza PFU w pkt 1.4 poprzez stwierdzenie, iż *wymagane jest zastosowanie środka gaśniczego należącego do grupy F-Gazów wodorofluorowęglowodory lub charakteryzującego się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środowiska gaśniczego.*

Rodzaj oferowanego środka gaśniczego podlega ocenie w II kryterium oceny ofert - patrz punkt XIII SIWZ, gdzie podano między innymi definicję *ekologicznego środka gaśniczego.*

W związku z powyższym zaofiarowanie gazu obojętne zostanie uznane jako nieodpowiadające treści SIWZ.

W **pkt XIII SIWZ** w opisie kryterium II wprowadza się **zdanie w brzmieniu:**


„Zaofiarowanie gazu obojętne jako środka gaśniczego spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.”

Udzielone wyjaśnienia (odpowiedzi), w tym zmiana treści SIWZ, stają się częścią SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust.6 pzp przedłużam termin składania ofert do dnia **07.11.2019 r. do godz. 13.00.** Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ulegają zapisy pkt X lit.D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ, a także ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
ZASTĘPCY DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
  
Ewa Kabza