

OZNACZENIA:

- N1-... – Instalacja nawiewna
- W1,2,3 -... – Instalacja wywiewna
- WW2,3... – Wentylator kanałowy
- 100 m³/h / 225 x 125 – Kratka nawiewna z przepustnicą
- 100 m³/h / 225 x 125 – Kratka wywiewna z przepustnicą
- Kratka transferowa

UWAGI:

1. Przed zamówieniem kanałów i kształtek należy odbyć wizję na obiekcie
2. Przed zamówieniem i przystąpieniem do montażu pionów układów wentylacyjnych W1 i W2 należy wykonać otwory rewizyjne na każym piętrze celem potwierdzenia drożności i gabarytów istniejącego szachtu instalacyjnego. W przypadku stwierdzenia rażących rozbieżności uniemożliwiających przeprowadzenie prac montażowych należy skontaktować się z projektantem.
3. Miejsca, w których dolna krawędź kanałów wentylacyjnych wraz z obudową jest na wysokości poniżej 2m od poziomu posadzki należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą i/lub pomalować.
4. Kanały wentylacyjne należy ubodować płytami GK.
5. Istniejące sufity podwieszane z płyt GK należy zdemontować - szczegóły w opracowaniu architektoniczno-budowlanym.

PROJEKT ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	INWESTOR NFZ w Warszawie, Śląski OW ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
TEMAT Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji	ADRES INWESTYCJI Delegatura Śląskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik

NAZWA RYSUNKU	DATA	SKALA	NR RYS.
Instalacje wentylacji. Wymiarowanie. Rzut piwnicy.	05.2016	1:50	IWK-01

projektował:	mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/PWBS/15
wykonał:	mgr inż. Piotr Holona	SLK/6224/PWBS/15
sprawdził:	mgr inż. Tomasz Fojcik	SLK/5631/PWOS/14

A2