

znak: WAG-II.261.74.2019
WAG-II.W.464.MP.2019

Katowice, dnia 19 września 2019 r.

.....
WYKONAWCY
.....

dotyczy: zamówienie nr 10/pn/2019 – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2018.1986 ze zm.), zwanej dalej „pzp”, przekazuję treść zapytania – wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jaki wpłynął do Zamawiającego w dniu 16.09.2019 r. (e-mail) oraz udzielam wyjaśnień (odpowiedzi).

Pytanie

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza odchyłki od parametrów technicznych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający dopuszcza odchyłki od parametrów technicznych prosimy o określenie dla których parametrów i w jakich granicach.

Odpowiedź


Zamawiający w kwestii objętej zapytaniem odsyła do części opisowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego składającego się na SIWZ.

Należy stwierdzić, iż we wszystkich przypadkach, gdzie posłużono się parametrami, Zamawiający dopuścił odchylenia, podając minimum, maksimum lub tolerancję (+/-).

Natomiast średnice przewodów cieczy, gazu i skroplin zostały podane biorąc pod uwagę średnice istniejących instalacji.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH


Ewa Kąbza