










PARTER



- | | |
|---|---|
|  | Kanály nawiewne |
|  | Kanály wywiewne |
|  | Przewody freonowe |
|  | Przewody wody grzewczej |
|  | Przewody elektryczne |
|  | Skropliny |
|   | Kłapy pożarowe |
| CNWG | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana dla garażu
230 V, N = 1 kW
Na podłączeniu elektrycznym przewodzić wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowo-prądowy |
| CNWM | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana dla części magazynowej i pomieszczeń technicznych
230 V, N = 1 kW
Na podłączeniu elektrycznym przewodzić wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowo-prądowy |
| KW-1/2 | Jednostki wewnętrzne klimatyzacji części biurowej
Q = 3,6 kW, 230 V, N = 0,03 kW
Dla wszystkich jednostek wewnętrznych klimatyzacji przewodzić jedno niezależne podłączenie elektryczne 230 V, N = 0,61 kW
Na podłączeniu elektrycznym przewodzić wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowo-prądowy |
| KW-2 | Jednostka wewnętrzna chłodzenia całorocznego pomieszczenia technicznego elektrycznego
Q = 3,5 kW, zasilanie z jednostki zewnętrznej KZ-2 |
| WŁ | Wentylator łazienkowy Silent 200/CZ, V = 50 m ³ /h sprężony z wyłącznikiem światła
230 V, N = 0,016 kW |

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0;">SABUD</p> <p style="margin: 0;">Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa</p> </div> <div style="flex: 2; padding-left: 20px;"> <p>43-316 Bielsko-Biała Al.Armyi Krajowej 220/113 pawilon 1</p> <p>e-mail: biuro@sabud.com.pl tel. 601 487 720</p> </div> </div>			
<p><i>nazwa:</i></p> <p>ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ŚLĄSKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY UL. KOSSUTHA 13</p>			
<p><i>adres:</i></p> <p>KATOWICE UL. KOSSUTHA 13</p> <p>DZ.NR 56/15,55/6,57/12 OBRĘB DZ.ŚRÓDMIEŚCIE-ZAŁĘŻE</p>		<p><i>branża:</i></p> <p>INSTALACJE SANITARNE</p>	
<p><i>inwestor:</i></p> <p>NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 40 - 844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13</p>		<p><i>faza:</i></p> <p>PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY</p>	
<p><i>tytuł:</i></p> <p>WENTYLACJA I KLIMATYZACJA- RZUT PARTERU</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>projektował:</i> <i>nr. uprawnień:</i> <i>podpis:</i> <i>skala:</i> </div>			
<p>mgr.inż. Janusz Szydłowski</p>		<p>300/79 SLK/IS/6020/02</p>	<p>1:100</p>
<p><i>sprawił:</i></p> <p>mgr.inż. Janusz Findysz</p>		<p>279/2001 SLK/IS/7790/02</p>	<p><i>data:</i></p> <p>STYCZEŃ 2020</p>
<p><i>opracował:</i></p>		<p><i>podpis:</i></p>	<p><i>nr rysunku:</i></p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">S1</p>