RZUT DACHU



Kanały nawiewne

Kanały wywiewne

Przewody freonowe

Przewody wody grzewczej

Przewody elektryczne

CNWB	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla części biurowej 380 V , N = 2,1 kW Na podłączeniu elektrycznym przewidzieć wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowo-prądowy
KZ-1	Jednostki zewnętrzne klimatyzacji części biurowej Q = 2 x 40 kW = 80 kW , 380 V , N = 2 x 10,96 kW=21,92 kW Na podłączeniu elektrycznym przewidzieć wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowo-prądowy
KZ-2	Jednostka zewnętrzna chłodzenia całorocznego pomieszczenia technicznego elektrycznego Q = 3,5 kW , 220 V , N = 0,85 kW Na podłączeniu elektrycznym przewidzieć wyłącznik różnicowo-prądowy i nadmiarowo-prądowy

jednostka projektowa:

SABUD
Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa

43-316 Bielsko-Biała
Al.Armii Krajowej 220/113 pawilon 1
e-mail: biuro@sabud.com.pl
tel: 601 487 720

nazwa:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ŚLĄSKIEGO OW NFZ W KATOWICACH PRZY UL. KOSSUTHA 13

adres:

KATOWICE UL. KOSSUTHA 13
DZ.NR 56/15,55/6,57/12 OBRĘB DZ.ŚRÓDMIEŚCIE-ZAŁĘŻE

branża: INSTALACJE SANITARNE

inwestor:

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
40 - 844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13

faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

tytuł:

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA - RZUT DACHU

projektował:	nr. uprawnień:	podpis:	skala:
mgr.inż. Janusz Szydłowski	300/79 SLK/IS/6020/02		1:100
sprawdził:		**podpis:**	**data:**
mgr.inż. Janusz Findysz	279/2001 SLK/IS/7790/02		STYCZEŃ 2020
opracował:		**podpis:**	**nr rysunku:**
			S3

Do not scale